



**Note**

- Il segno indica la direzione delle tubazioni.
- Se si installa un'unità di controllo wireless, in questa posizione ci sarà un ricevitore. Per ulteriori informazioni, vedere il disegno dell'unità di controllo wireless.
- Non posare oggetti sotto all'unità interna. In caso di elevata umidità (>80%), uscite di scarico intasate o filtri dell'aria sporchi, potrebbe fuoriuscire della condensa.