

Note

1. Ubicazione della targhetta informativa
La targhetta di identificazione dell'unità si trova sul coperchio della scatola di controllo.
La targhetta informativa del pannello decorativo si trova sul telaio del pannello lato tubazione, sotto al coperchio d'angolo.
2. Per installare accessori opzionali, fare riferimento alla relativa documentazione.
3. Assicurarsi che la distanza tra il soffitto e la cassetta non superi i 35mm.
L'apertura massima del soffitto è di 910mm.
4. Se le condizioni del soffitto superano una temperatura ambiente di 30°C a un'umidità relativa dell'80%, oppure se viene indotta aria esterna nel soffitto, è necessario installare dell'isolante aggiuntivo (schiuma di polietilene di spessore ≥10mm).
5. Se si installa un kit sensore, in questa posizione ci sarà un sensore. Per ulteriori informazioni, vedere il disegno dei kit sensore.
6. Se si installa un'unità di controllo wireless, in questa posizione ci sarà un ricevitore. Per ulteriori informazioni, vedere il disegno dell'unità di controllo wireless.

AA	AB	Modello
204	140	FCA35/50/60/71BVEB
246	180	FCA6100/125/140BVEB
288	180	FCAHG71/100/125/140HVEB
204	140	FXF020/25/32/40/50/63BVEB
246	180	FXF080/108BVEB
288	180	FXF0125BVEB

