





# ATXS20-35E

unità (mm)




Tubazione del gas 9,5CuT (sporgenza della tubazione all'esterno dell'unità: about 390)

Scarico condensa (raccordo con diam. int.  $\phi$  14 - diam. est.  $\phi$  18)  
(La lunghezza del tubo flessibile all'esterno dell'unità è di circa 440)

Tubo del liquido  $\phi$  6,4 CuT (sporgenza del tubo all'esterno dell'unità: circa 340)



Trasmettitore di segnali



Telecomando a raggi infrarossi

(ARC433B61)

## Angolo di mandata aria



Posizioni standard degli fori sulla parete