



Dimensioni tubi (non di fornitura Daikin)

Unità interna	Lato gas	Lato liquido
FXMQ200MA9	Tubazioni fornite \varnothing 19,1	\varnothing 9,5
FXMQ250MA9	Tubazioni fornite \varnothing 22,2	\varnothing 9,5

Nr.	Nome	Descrizione
1	Attacco tubazione liquido	Attacco a cartella
2	Attacco tubazione del gas	Attacco secondario
3	Morsetto di terra	M5 (quadro elettrico interno)
4	Quadro elettrico	
5	Ingresso cablaggio alimentazione	
6	Ingresso cablaggio per trasmissione dati	
7	Gancio	M10
8	Flangia filettata di mandata	
9	Flangia di aspirazione	
10	Tubazioni fornite	Saldobrasatura
11	Targhetta	
12	Collegamento del tubo di scarico	Filettatura interna PS1B Diam. princ. \varnothing 33,349 Diametro min. \varnothing 30,391
13	Attacco alimentazione acqua	

NOTE

1. Posizione della targhetta dell'unità: superficie del quadro comandi.
2. Montare il filtro aria sul lato aspirazione. Selezionare il metodo colorimetrico (metodo gravimetrico) 50% o superiore.