



Pos.	Nome	Descrizione
1	Attacco tubazione liquido	ø Attacco a cartella 6,35
2	Attacco tubazione del gas	Attacco a cartella ø 12,70
3	Attacco tubazione di scarico	VP25 (D.E. ø 32, D.I. Ø 25)
4	Collegamento elettrico telecomando	-
5	Ingresso alimentazione	-
6	Foro di scarico	VP25 (D.E. ø 32, D.I. Ø 25)
7	Filtro aria	-
8	Lato aspirazione	-
9	Lato scarico	-
10	Targhetta	-

NOTE

1. Per l'installazione, fare riferimento al disegno dimensionale specifico per l'installazione degli accessori opzionali.
2. La profondità necessaria a soffitto varia in base alla configurazione di un sistema specifico.
3. Per la manutenzione del filtro dell'aria è necessario predisporre un pannello di accesso per manutenzione.
4. Pannello decorativo opzionale: BYBS4DJW1 (bianco avorio chiaro 10Y9/0.5)