



3TW32694-1

**NOTE**

- 1 Per installare gli accessori opzionali, fare riferimento a "Disegno dimensionale per l'installazione degli accessori opzionali".
- 2 La profondità necessaria a soffitto varia in base alla configurazione di un sistema specifico.
- 3 Per la manutenzione del filtro dell'aria è necessario predisporre un pannello di accesso per manutenzione. Consultare il disegno "Metodo di installazione dei filtri".

Pos.	Nome	Descrizione
1	Attacco tubazione liquido	ØAttacco a cartella 6,35
2	Attacco tubazione del gas	Attacco a cartella ø12,70
3	Attacco tubazione di scarico	VP25 (DE Ø32, DI Ø25)
4	Collegamento elettrico telecomando	-
5	Ingresso alimentazione	-
6	Foro di scarico	VP20 (DE Ø32, DI Ø25)
7	Filtro aria	-
8	Lato aspirazione	-
9	Lato scarico	-
10	Targhetta	-